

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АБ09.В.00483

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008418

ООО «Пенотерм» ОГРН 1097746822480.
Адрес: 129336, РФ, город Москва, улица Челюскинская, дом 9, к. 8.
Тел./факс: +7 (343) 311-96-96.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Пенотерм» ОГРН 1097746822480.
Адрес: 129336, РФ, город Москва, улица Челюскинская, дом 9, к. 8.
Адрес производства: 248001, Россия, г. Калуга, улица Московская, д. 247.
Тел./факс: +7 (343) 311-96-96.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации №РА.RU.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы «ПОРИЛЕКС» в виде труб, жгутов и уплотнителей,
производимые по ТУ 22.21.41-001-82799613-2018.
Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.21.41.110.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3926 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ):
см. приложение на бланке №0019025.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0476-ВМ/18 от 15.06.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2008, № RU228405Q-U от 26.11.2013 года, выдан Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.06.2018 по 21.06.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AB09.B.00483

(обязательная сертификация)

№ 0019025

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.21.41.110 3926 00 000 0	Материалы «ПОРИЛЕКС» в виде труб, жгутов и уплотнителей, производимые по ТУ 22.21.41-001-82799613-2018.	Группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ3.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ


ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия